

RAPOR

A-) GENEL BİLGİLER :

- 1- RAPORUN KONUSU : İşletme Ruhsatına Esas Yangın Emniyet Raporu
- 2- TARİH VE SAYI : 08.02.2024 2024/ 49
- 3- İŞYERİNİN ADI : Otel Altınöz
- 4- İŞYERİNİN SAHİBİ : Özalın Turizm İşletmeleri ve Tic. AŞ
- 5- FAALİYET KONUSU : Konaklama Tesis
- 6- KULLANIM ALANI : 7596 m2 (Yapı Kul. İzin Bel.)
- 7- ADRESİ : Yeni Mah. İstiklal Cad. No:23 Merkez/Nevşehir
- 8- PAFTA-ADA-PARSEL : 3 & 410 & 159
- 9- TELEFON : 0532 473 25 12

B-) HUKUKİ DAYANAK :

- 1- 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı " Belediye İtfaiye Yönetmeliği "
- 2- 09.07.2015 tarih ve 29411 sayılı R.G yayınlanan " Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik"
- 3- 05.12.2014 tarih ve 12 sayılı Nevşehir Belediyesi Meclisi İtfaiye Müd. Gör. ve Çalış. Esas. Yönt.

C-) TESPİT EDİLEN YANGIN EMNİYET TEDBİRLERİ :

- 1- TS 862 'ye uygun 20 adet 6 kg'lık ABC esaslı KKT yangın söndürme cihazı mevcut.
- 2- TS 862 'ye uygun 3 adet 50 kg'lık ABC esaslı KKT yangın söndürme cihazı mevcut.
- 3- TS EN 54-3 yangın algılama ve yangın aların sistemleri mevcut.
- 4- TS EN 12845 yağmurlama sistemli sprink söndürme mevcut.
- 5- TS 671-1 'ye uygun yangın dolapları mevcut.
- 6- TS 622'ye uygun paratoner (yıldırımlik) tesisatı mevcut.
- 7- TS 10545'e uygun acil aydınlatma armatürleri mevcut.
- 8- TS 10545'e uygun acil yönlendirme armatürleri mevcut.
- 9- Davlumbaz içi otomatik söndürme sistemi mevcut
- 10- Pano içi Söndürme Sistemi mevcut. (FM200)
- 11- TSE 1263, TSE 4065'e uygun yangın kapıları mevcut.
- 12- Yangın merdiveni mevcut.
- 13- İtfaiye su verme bağlantısı mevcut.
- 14- Yangın söndürme talimatı mevcut.

SONUÇ VE KANAAT :

Yukarıda adres ve bilgileri belirtilen işyerinde yapılan kontrolde, yangın güvenliği açısından mevcut haliyle gerekli önlemlerin alındığı yerinde görülmüştür.

Ahmet KAYA
İtfaiye Eri

Asım SUBAŞI
İtfaiye Eri

Mehmet KUTLU
İtfaiye Müdürü